

対象施設	三条市一般廃棄物最終処分場
住所	三条市桑切672番地

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	単位	令和4年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却残渣	t	87.91	124.44	114.41	72.47	73.58	120.16	93.70	59.58	103.28	89.70	83.34	99.23	1,121.80
溶融不適物		80.65	112.60	94.28	60.19	56.15	94.26	66.10	46.35	77.66	74.67	60.91	98.60	922.42
不燃物		26.29	24.91	30.13	30.49	28.64	30.01	28.04	28.97	26.94	23.77	27.59	36.63	342.41
側溝汚泥		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		194.85	261.95	238.82	163.15	158.37	244.43	187.84	134.90	207.88	188.14	171.84	234.46	2,386.63

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検不可

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	毎日（機械測定による点検）											
遮水工点検結果	異常なし											

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R4.4.21	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.25	R4.8.25	R4.9.8	R4.10.13	R4.11.10	R4.12.14	R5.1.20	R5.2.28	R5.3.31
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R4.4.28	R4.5.31	R4.6.30	R4.7.29	R4.8.31	R4.9.30	R4.10.30	R4.11.28	R4.12.28	R5.1.31	R5.2.28	R5.3.31
浸出液処理 設備点検結果	(1)	修繕方針の協議	修繕方針の協議	修繕方針の協議	修繕方針の協議	修繕方針の協議	修繕設備の調査	修繕措置の実施	—	—	—	—
	(2)	—	—	—	—	—	—	故障あり	修繕方針の検討	修繕方針の検討	修繕方針の検討	修繕方針の検討

【(1)】 措置の年月日：令和4年10月21日

措置の内容：破損部品の入替（脱塩装置、配管）、機器の入替（軟水器）

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R4.4.21	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.25	R4.8.25	R4.9.8	R4.10.13	R4.11.10	R4.12.14	R5.1.20	R5.2.28	R5.3.31
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	R5.3.31
残余埋立量	24,600 m ³