

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

令和3年3月23日現在

小学校、中学校等

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	保内小学校 (校舎棟)	新潟県三条市上保内字石川乙904番 他	小学校等	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{S0}= 1.19$	$C_{TU} \cdot S_D= 0.48$			耐震改修済み ( $0.15Z \cdot G \cdot U=0.135$ ) ( $0.3Z \cdot G \cdot U=0.270$ )
2	第三中学校 (校舎棟)	新潟県三条市西裏館二丁目274番1 他	小学校等	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{S0}= 1.23$	$C_{TU} \cdot S_D= 0.34$			耐震改修済み ( $0.15Z \cdot G \cdot U=0.135$ ) ( $0.3Z \cdot G \cdot U=0.270$ )

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	三条市役所本庁舎 (高層棟)	新潟県三条市旭町二丁目1259番1 他	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2017年版)	$I_s/I_{S0}= 1.01$	$C_T \cdot S_D= 0.61$			耐震改修済み ( $0.15Z \cdot G \cdot U=0.15$ ) ( $0.3Z \cdot G \cdot U=0.30$ )