

「鉛及びその他の化合物」に関する水質検査結果

単位：mg/L

年 度	平成26年度			平成27年度			平成28年度			
採 水 日	平成27年3月11日 (A, B, C) 平成27年3月13日 (D)			平成27年3月23日			平成29年3月28日			
採水種別	停滞水	流水 1	流水 2	停滞水	流水 1	流水 2	停滞水	流水 1	流水 2	
採水場所	A 宅	0.019	0.003	0.002	0.012	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002
	B 宅	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001
	C 宅	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001
	D 宅	0.005	0.002	0.002	—	—	—	0.002	0.001未満	0.001未満
平均値	0.008	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	
基準値	鉛の量に関して 0.01mg/L 以下									

【採水種別】

停滞水：長時間使用しなかった給水栓から10リットル採水した水道水

流水1：停滞水を捨てた後10リットル採水した水道水

流水2：2～3分間流した後採水した水道水