

質 問 回 答 書

令和 7 年 9 月 11 日

三条市長 滝 沢 亮

(工事名) 三条市総合運動公園市民球場スコアボード改修工事

質 問 事 項	回 答
審査項目の④維持管理 想定されるライフサイクルコスト（電気料金、点検、その他）とありますが、1時間当たりの電気料金と年間何時間で計算すればよいでしょうか。	1時間当たりの電気料金は31円、年間の使用時間は291時間と仮定して計算ください。
仕様書の3 (1) イ (イ) ⑤文字高さ：560mm 以上について、こちらは得点と選手名についてのみの要件でしょうか。全ての表示に対しての要件になりますでしょうか。	仕様書中、3 (1) ア (ア) スコアボード表示基本性能に示した表示（自動圧縮表示除く）に対しての要件です。これ以外の表示（イニング回数など）については、この限りではありません。